



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Крым

(наименование территориального органа МЧС России)

295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Крым

(наименование органа государственного пожарного надзора)

298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписания №50/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
"Научненская средняя общеобразовательная школа" Бахчисарайского района
Республики Крым**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.)

Пивовар Ольге Ивановне

(Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району Республики Крым от «11» июля 2016 года №50, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч.00 мин. «26» июля 2016 г. по 12 ч.00 мин. «26» июля 2016 г., с 15 ч.00 мин. «29» июля 2016 г. по 16 ч.00 мин. «29» июля 2016 г., проведена плановая выездная проверка заместителем отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД ГУ МЧС России майором внутренней службы Гайдаевым Алексеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.)

МКОУ «Научненская СОШ» Бахчисарайского района Республики Крым, расположенного по адресу: 298409, Республика Крым, Бахчисарайский район, п. Научное

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МКОУ «Научненская СОШ» Бахчисарайского района РК,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

Пивовар Ольгой Ивановной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и	Срок устранения нарушения требования пожарной без-	Отметка (подпись) о выполнении (указыва-

		(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	опасности	ется только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 6 апреля 2016 года), далее ППР РФ	01.02.2017 г.	
2.	Обеспечить подачу сигналов системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны.	п.7 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 3 июля 2016 года), далее № 123-ФЗ	01.02.2017 г.	
3.	Должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность пройти обучение по пожарно-техническому минимуму.	п. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (с изменениями на 6 апреля 2016 года)	01.02.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **февраль 2017 года**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД
по Бахчисарайскому району
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы
Гайдаев Алексей Викторович



« 29 » июля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » _____ 2016 г.