



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Крым**

(наименование территориального органа МЧС России)

**295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 103, тел.: 55-09-10**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности по Бахчисарайскому району Управления надзорной деятельности**

**Главного управления МЧС России по Республике Крым**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**298400, г. Бахчисарай, ул. Советская, 3**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания №3/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
"Научненская средняя общеобразовательная школа" Бахчисарайского района  
Республики Крым**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

**Пивовар Ольге Ивановне**

Физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от «14» января 2019 года №3, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в период с 10 ч.00 мин. «15» января 2019 г. по 12 ч.00 мин. «15» января 2019 г., с 09 ч.00 мин. «21» января 2019 г. по 10 ч.00 мин. «21» января 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Бахчисарайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Гайдаевым Алексеем Викторовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

**МБОУ «Научненская СОШ» Бахчисарайского района Республики Крым,**  
расположенного по адресу: 298409, Республика Крым, Бахчисарайский район, п. Научное

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБОУ «Научненская СОШ» Бахчисарайского района РК,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), участвующих в проверке)

**Пивовар Ольгой Ивановной**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	Здание детского сада оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации.	ст.4, ст.6, ст. 83, ст.103, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица А.1 СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	15.01.2020 г.	
2.	Здание детского сада оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) соответствующего типа в соответствии с таблицей 2.	ст.4, ст.6, ст.84, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 2 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений)	15.01.2020 г.	

		различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"		
3.	Здание детского сада оборудовать световыми оповещателями «Выход» над эвакуационными выходами.	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	15.01.2020 г.	
4.	Строительные конструкции чердачной кровли здания детского сада обработать огнезащитным составом с составлением соответствующего акта.	п.6 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	15.01.2020 г.	
5.	Люки выходов на кровлю выполнить противопожарными 2-го типа.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.08г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	15.01.2020 г.	
6.	Двери помещения электрощитовой, расположенной в цокольном этаже учебного корпуса выполнить не противопожарными 2-го типа.	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	15.01.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору **январь 2020 года**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД  
по Бахчисарайскому району УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Крым  
майор внутренней службы  
Гайдаев Алексей Викторович

« 21 » января 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 21 » 01 2019 г.

